

1925

Сведения о технологических нарушениях в сетях АО «Вишневогорский ГОК»

за 2018 год

№ п/п	Место инцидента	Дата и время	Причина инцидента
1.	Сработала защита ячейки № 29 ЗРУ- 10 кВ ГПП-3	9.08.2018 г. 13:41	Сработала токовая отсечка.
2.	Сработала защита ячейки № 27 ЗРУ- 6 кВ ГПП-2	2.04.2018 г. 7:22	Деревья у опоры № 91 заделали провода.
3.	Сработала защита ячейки № 30 ЗРУ- 10 кВ ГПП-1	03.07.2018 г. 8:58	Пробой концевой муфты на опоре № 1

Техническое состояние сетей АО «Вишневогорский ГОК» удовлетворительное.

Главный энергетик

Черкасов М.В.

11814.