

## Сведения о технологических нарушениях в сетях АО «Вишневогорский ГОК»

за 2019 год

№ п/п	Место инцидента	Дата и время	Причина инцидента
1.	ГПП – 3, яч. 29	9.05.2019 11.07.2019 19.07.2019 18.10.2019	Гроза
2.	ГПП – 1, яч. 30	20.08.2019 10.09.2019	Гроза Установка концевой муфты на ЛЭП 10 кВ
3.	ГПП – 2, яч. 4	19.09.2019 28.10.2019	Сильный порыв ветра Неблагоприятные погодные условия
4	ГПП – 2, яч. № 27	4.01.2019 28.10.2019	Задели кабель на пилонаме Сильный порыв ветра

Техническое состояние сетей АО «Вишневогорский ГОК» удовлетворительное.

Главный энергетик



Черкасов М.В.