

1925

Сведения о технологических нарушениях в сетях АО «Вишневогорский ГОК»

за 2020 год

№ п/п	Место инцидента	Дата и время	Причина инцидента
1.	ПС 110/35/10 кВ (ГПП – 3)	25.05.2020 г. яч. № 3 с 16.25 – 22.45 ч., яч. № 4 с 16.25 – 20.10 ч.	Во время сильного порыва ветра произошел обвал деревьев на провода.

Техническое состояние сетей АО «Вишневогорский ГОК» удовлетворительное.

Главный энергетик -



Черкасов М.В.