

Приложение №1 к письму ЧРДУ № Р62-61-IV-12.3.1.1-3468 от 03.12.2015г.

Результаты контрольного замера. Объем АЧР.

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР												Мощность (Р), МВт												Итого:
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		0-00		1-00		2-00		3-00		4-00		5-00								
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	нагр. ПС	выполнение %	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	выполнение %	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	выполнение %	нагр. АЧР	выполнение %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						2.8																	
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.4						2.8					2.8				2.6		
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.3						0.4					0.4				0.4		
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1						0.2					0.15				0.15		
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.6						0.1					0.2				0.1		
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.71						0.6					0.6				0.2		
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.18						0.45					0.45				0.6		
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.75						0.18					0.15				0.15		
Итого:								8.95	5.84	65.3	8.2	5.58	68.0	8.35	5.43	65.0	8.2	5.33	65.0	7.77	5.35	68.9	7.72	5.1		
ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР												Мощность (Р), МВт												Итого:
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		6-00		7-00		8-00		9-00		10-00		11-00								
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	нагр. ПС	выполнение %	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	выполнение %	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	выполнение %	нагр. АЧР	выполнение %							
1	2	3	4	5	6	7	8	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
ГПП-1	ф. № 4								2																	
ГПП-1	ф. № 6								0.4						0.2						0.2				0.2	
ГПП-1	ф. № 10								0.2						0.1						0.1				0.1	
ГПП-1	ф. № 14								0.1						0.03						0.03				0.03	
ГПП-1	ф. № 17								0.4						0.1						0.1				0.1	
ГПП-1	ф. № 29								0.6						0.2						0.1				0.1	
ГПП-1	ф. № 30								0.15						0.75						0.6				0.45	
ГПП-1	ф. № 31								0.45						0.15						0.24				0.21	
Итого:								6.27	4.3	68.6	5.17	3.74	72.3	2.91	2.28	78.4	2.32	1.79	77.2	2.28	1.82	79.8	2.25	1.64		

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР												Мощность (P), МВт													
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		12-00		13-00		14-00		15-00		16-00		17-00									
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						0.2									0.2									
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.1									0.1									
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.03									0.03									
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1									0.1									
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.05									0.05									
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.45									0.45									
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.24									0.24									
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.45									0.45									
Итого:								2.32	1.62	69.8	2.32	1.62	69.8	2.17	1.65	76.0	1.98	1.44	72.7	2.22	1.56	70.3	2.91	1.89	64.9		
Мощность (P), МВт																											
ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР												Мощность (P), МВт													
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		18-00		19-00		20-00		21-00		22-00		23-00									
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение %	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение %								
1	2	3	4	5	6	7	8	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						0.8						0.8				1								
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.1						0.4				0.2								
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.15						0.3				0.3								
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1						0.1				0.1								
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.2						0.4				0.4								
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.9						0.8				0.9								
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.21						0.24				0.24								
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.9						0.9				0.9								
Итого:								5.14	3.36	65.4	5.41	3.54	65.4	6.44	4.04	62.7	6.51	4.04	62.1	6.47	3.95	61.1	7.31	4.54	62.1		

Главный энергетик ОАО "Вишневогорский ГОК"



М.В. Черкасов









**График временного отключения потребления (МВт) на «07» час 16.12.2015г**

№ п/п	Наименование ПС	Наименование присоединения	Отключаемая нагрузка, МВт										Кем выполняется отключение	Время откл. присоед., мин	
			Номер очереди												
1.	ГПП-2	фидер № 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		30-60	
2.	ГПП-2	фидер № 31		0,07										Оперативным персоналом ГПП-2	30-60
3.	ГПП-2	фидер № 34												-«-	15
4.	ГПП-2	фидер № 22			0,01									-«-	15-60
<b>Итого по предпр. нарастающим итогом</b>			0,06	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,06	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14		

**График временного отключения потребления (МВт) на «08» час 16.12.2015г.**

№ п/п	Наименование ПС	Наименование присоединения	Отключаемая нагрузка, МВт										Кем выполняется отключение	Время откл. присоед., мин	
			Номер очереди												
1.	ГПП-2	фидер № 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		30-60	
2.	ГПП-2 <td>фидер № 31</td> <td></td> <td>0,07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Оперативным персоналом ГПП-2</td> <td>30-60</td>	фидер № 31		0,07										Оперативным персоналом ГПП-2	30-60
3.	ГПП-2 <td>фидер № 34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-«-</td> <td>15</td>	фидер № 34												-«-	15
4.	ГПП-2 <td>фидер № 22</td> <td></td> <td></td> <td>0,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-«-</td> <td>15-60</td>	фидер № 22			0,01									-«-	15-60
<b>Итого по предпр. нарастающим итогом</b>			0,06	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,06	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14		

**График временного отключения потребления (МВт) на «09» час 16.12.2015г**

№ п/п	Наименование ПС	Наименование присоединения	Отключаемая нагрузка, МВт										Кем выполняется отключение	Время откл. присоед., мин	
			Номер очереди												
1.	ГПП-2	фидер № 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		30-60	
2.	ГПП-2 <td>фидер № 31</td> <td></td> <td>0,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Оперативным персоналом ГПП-2</td> <td>30-60</td>	фидер № 31		0,11										Оперативным персоналом ГПП-2	30-60
3.	ГПП-2 <td>фидер № 34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-«-</td> <td>30-60</td>	фидер № 34												-«-	30-60
4.	ГПП-2 <td>фидер № 22</td> <td></td> <td></td> <td>0,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-«-</td> <td>15</td>	фидер № 22			0,01									-«-	15
<b>Итого по предпр. нарастающим итогом</b>			0,06	0,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,06	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18		













